
Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy						
Mallitunniste	DIVK-C95 DE R, DIVK-C95 DE L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m^2.a)	-67,46	-31,53	-8,32				
SEC Luokka	A+	B	F				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	80,8						
Maksimi-ilmavirta, m^3/h	342						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	243						
Äänitehotaso (L_{wa})	38						
Vertailuilmavirta, m^3/s	0,067						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m^3/h)	0,40						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitäntäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-ohjaus						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2,2						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,1						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	10,5						
Keskimääräinen	5,2						
Lämmin	4,7						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	84,5						
keskimääräinen	43,2						
lämmin	19,5						

DEEKAX Air Oy

Patruunapolku 4
79100 LEPPÄVIRTA

Puh. 0207 912550


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
DEEKAX AIR
DIVK-C95 DE
A+
A
B
C
D
E
F
G
B
38
dB
342 m3/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016