

SÄÄTÖKAAVIO

KAUKOVALVONTAKESKUS

HÄLYTYS	◆	◆
INDIKOINTI		◆
OHJAUS	◆	◆
MITTAUS		◆
SÄÄTÖ	◆	◆

10 A 230V 50Hz RYHMÄKESKUS

3x1,5

MODULAARIKAAPPELI
RJ12 10M

2x0,8

3x0,8

3x0,8

2x0,8

2x0,8

KONEEN OHJAUSKESKUS

HK

KONEEN OHJAUSKESKUS

1000W

500W

HS	OHJAINPANEELI
EC	LIESIKUPU 0-10 V
T	TEHOSTUSKYTKIN
TK	TAKKA/JATKOAIKA KYTKIN
RH	KOSTEUSLÄHETIN
CO2	HIILIDIOKSIDI LÄHETIN

LIESIKUPU EC

ILMANVAIHTOVYÖHYKE

TE1	LÄMPÖTILA-ANTURI ULKO	
TE2	LÄMPÖTILA-ANTURI TULO	
TE3	LÄMPÖTILA-ANTURI POISTO	
TE4	LÄMPÖTILA-ANTURI JÄTE	
TF1	TULO PUHALLIN	
PF2	POISTO PUHALLIN	
LP1	ETU LÄMMITYSVASTUS	
LP2	JÄLKI LÄMMITYSVASTUS	
TZ1	YLILÄMPÖSUOJA ETU	
TZ2	YLILÄMPÖSUOJA JÄLKI	
FG1	KESÄOHITUSPELTI	
RH	KOSTEUSLÄHETIN	

ILMANVAIHTOKONE DIVK-C97DEM

LAITETOIMITUKSEN RAJA

Modbus