



REGULEEMISKEEM

KAUGJUHTIMISKESKUS



Modbus

SEADME JUHTIMISKESKUS



230V 50Hz RÜHMAKESKUS

16 A

3x1,5

3x0,8

3x0,8

2x0,8

2x0,8

MOODULKAABEL
RJ12 10M

- HS
- T
- TK
- RH
- CO2

HS	JUHTPANEEL
T	INTENSIVREŽIIM LÜLITI
TK	KAMINA / LISAAEG LÜLITI
RH	NIISKUSE SAATJA
CO2	CO2 -SAATJA

VENTILATSIOONITSOON

TE1	TEMPERATUURIANDUR,VÄLIS
TE2	TEMPERATUURIANDUR,SISSEPUHK
TE3	TEMPERATUURIANDUR,VÄLJATÕMBE
TE4	TEMPERATUURIANDURI,JÄÄKÕHU
TE5	TEMPERATUURIANDURI,VEI
TF1	SISSEPUHKÕHU PUHUR
PF2	VÄLJATÕMBÕHU PUHUR
LP1	EELSOOJENDUS
LP2	JÄRELSOOJENDUS RADIATOR
TZ1	ÜLEKUMENEMISKAITSE(EELSOOJENDUS)
TL	VESIRADIATOR AJAM
FG1	SUVINE SIIBER

PD1	DIFERENTSIAALRÕHU LÜLITI,SISSEPUHK	VALIKULINE
PD2	DIFERENTSIAALRÕHU LÜLITI,VÄLJALASKÕHK	VALIKULINE

SEADMETE TARNIMISE PIIR

VENTILATSIOONISEADE DIVK-C220 DEMA VKL