

# PUHDASTA ILOA SISÄILMASTA

Lämmöntalteenottava

## ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 95 DEM

R LVI 7903277

L LVI 7903278



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- elektroninen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- mahdollista ohjata myös EC-liesikuvulla
- tasavirtapuhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne

### ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

### VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimele
- Kosteuslähettimele
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokyttimele
- Kaukovalvonta käynnistys
- Modbus



PEC



DS-600 EC






HALLITTUA ILMANVAIHTOA

# Deekax Talteri DIVK-C95 DEM

## KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT



- Jäteilma ulos..... $\phi$  125 mm
- Ulkoilma koneelle ..... $\phi$  125 mm
- Poistoilma koneelle..... $\phi$  125 mm
- Tuloilma asuntoon..... $\phi$  125 mm
- Keittiöohitus..... $\phi$  125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 163W
- Poistopuhallin EC 163W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500W
- Etulämmitin 1000W
- Poistoilmasuodatin G4
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus



kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin



# DEEKAX Air Oy

www.deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta

Puh. 0207 912550