



SÄÄTÖKAAVIO

KAUKOVALVONTAKESKUS

| | | |
|------------|--|--|
| HÄLYTYS | | |
| INDIKOINTI | | |
| OHJAUS | | |
| MITTAUS | | |
| SÄÄTÖ | | |

16 A 230V 50Hz RYHMÄKESKUS

KONEEN OHJAUSKESKUS



| | |
|-----|-----------------------|
| HS | OHJAINPANEELI |
| T | TEHOSTUSKYTKIN |
| TK | TAKKAJATKOAIKA KYTKIN |
| RH | KOSTEUSLÄHETIN |
| CO2 | HIILIDIOKSIDI LÄHETIN |

| | | |
|-----|-------------------------|-------------|
| TE1 | LÄMPÖTILA-ANTURI ULKO | |
| TE2 | LÄMPÖTILA-ANTURI TULO | |
| TE3 | LÄMPÖTILA-ANTURI POISTO | |
| TE4 | LÄMPÖTILA-ANTURI JÄTE | |
| TF1 | TULO PUHALLIN | |
| PF2 | POISTO PUHALLIN | |
| LP1 | ETU LÄMMITYSVASTUS | |
| LP2 | JÄLKI LÄMMITYSVASTUS | |
| TZ1 | YLILÄMPÖSUOJA ETU | |
| TZ2 | YLILÄMPÖSUOJA JÄLKI | |
| FG1 | KESÄOHITUSPELTI | |
| PD1 | PAINE-EROKYTKIN TULO | LISÄVARUSTE |
| PD2 | PAINE-EROKYTKIN POISTO | LISÄVARUSTE |

ILMANVAIHTOKONE DIVK-C140 DEMA

LAITETOIMITUKSEN RAJA