

SÄÄTÖKAAVIO

KAUKOVALVONTAKESKUS

HÄLYTYK	◆	◆
INDIKOINTI	◆	◆
OHJAUS	◆	◆
MITTAUS	◆	◆
SÄÄTÖ	◆	◆

Modbus

KONEEN OHJAUSKESKUS

10 A 230V 50Hz RYHMÄKESKUS

3x1,5

3x1,5

3x0,8

3x0,8

2x0,8

2x0,8

MODULAARIKAAPELI
RJ12 10M

2x0,8

HS T TK RH CO2

HS	OHJAINPANEELI
EC	LIESIKUPU 0-10 V
T	TEHOSTUSKYTKIN
TK	TAKKA/JATKOAIKA KYTKIN
RH	KOSTEUSLÄHETIN
CO2	HIILIDIOKSIDI LÄHETIN

LIESIKUPU EC

ILMANVAIHTOVYÖHYKE

TE1	LÄMPÖTILA-ANTURI ULKO
TE2	LÄMPÖTILA-ANTURI TUULO
TE3	LÄMPÖTILA-ANTURI JÄTE
TE4	LÄMPÖTILA-ANTURI JÄTE
TF1	TULO PUHALLIN
PF2	POISTO PUHALLIN
LP1	ETU LÄMMITYSVASTUS
LP2	JÄLKI LÄMMITYSVASTUS
TZ1	YLILÄMPÖSUOJA ETU
TZ2	YLILÄMPÖSUOJA JÄLKI
FG1	KESÄOHITUSPELTI

LAITTOIMITUKSEN RAJA

ILMANVAIHTOKONE DIVK-C60 CD