
SPECIFIKATIONER FÖR ENERGIMÄRKNING

Leverantörens namn	Deekax Air Oy						
Model identifier	DIVK-C91C R, DIVK-C91C L						
	kall	genomsnitt	värma				
SEC, kWh/(m^2.a)	-68,92	-33,01	-9,8				
SEC-class	A+	B	F				
Klassificering	ventilationsenhet för bostadshus						
	dubbelriktade						
Typ av kontroll	Steglös hastighet						
Typ av värmeåtervinningssystem	Rekuperativ						
Temperatureffektivitet %	81,7						
Maximal flödeshastighet , m³/h	248						
Fläktens insugningseffekt (W)	158						
Ljudeffektnivå(Lwa)	34						
Referensluftflöde , m³/s	0,048						
Referens tryckdifferens (Pa)	50						
SPI, W/(m³/h)	0,31						
Allmänna klassificeringen	Kanalansluten ventilationsenhet						
Control factor	Manuell						
Maximalt internt läckage %	2,8						
Maximalt externt läckage %	1,4						
Filterbyte	I brukanvisningen och påminnelse om serviceintervall på GUI-kontrollpane						
Internetadress	www.deekaxair.fi						
AEC (den årliga elförbrukningen) kWh /a							
kall	9,7						
average	4,3						
värma	3,9						
AHS (the annual heating saved) kWh							
kall	84,5						
average	43,2						
värma	19,5						

DEEKAX Air Oy
Patruunapolku 4
79100 LEPPÄVIRTA
Puh. 0207 912550


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
DEEKAX AIR
DIVK-C 91C
A+
A
B
C
D
E
F
G
B
34
dB
248 m3/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016