

JUSTERINGSDIAGRAM

FJÄRRKONTROLLCENTRAL

LARM				
INDIKATION				
KONTROLL				
MÄTNING				
JUSTERING				

Modbus

AGGRIGATETS KONTROLLCENTER

16 A

230V 50Hz GRUPPCENTRAL

3x2,5

3x0,8

3x0,8

2x0,8

2x0,8

MODULÄR KABEL
RJ12 10M

HS T TK RH CO2

HS	KONTROLLPANEL
T	FORCERINGSBRYTÄRE
TK	BRASKAMIN/FÖRLÄNGD TID BRYTARE
RH	FUKTSÄNDARE
CO2	KOLDIOKSIDESÄNDARE

VENTILATIONSZON

TE1	TEMPERATUR SENSOR UTELUFT
TE2	TEMPERATUR SENSOR TILLUFT
TE3	TEMPERATUR SENSOR FRÄNLUFT
TE4	TEMPERATUR SENSOR AVLUFT
TE5	TEMPERATUR SENSOR VATTEN
TF1	TILLUFT FLÄKT
PF2	FRÄNLUFT FLÄKT
LP1	FÖRVÄRMINGSMÄTSTÅND
LP2	EFTERVÄRMARE VATTEN BATTERI
TZ1	ÖVERTEMPERATURSKYDD FÖR VÄRMARE
TL	VATTENBATTERI STÄLLDON
FG1	SOMMARSPJÄLLET
PD1	DIFFERENSTRYCKBYTARE, TILLUFT
PD2	DIFFERENSTRYCKBYTARE, FRÄNLUFT

AGGREGATETS LEVERANSGRÄNS

VENTILATIONAGRREGAT DIVK-C330 DEMA VKL