
SPECIFIKATIONER FÖR ENERGIMÄRKNING

	kall	genomsnitt	värma		
SEC, kWh/(m^2.a)	-59,11	-29,43	-9,79		
SEC-class	A+	B	F		
Klassificering	ventilationsenhet för bostadshus				
	dubbelriktade				
Typ av kontroll	Steglös hastighet				
Typ av värmeåtervinningssystem	Rekuperativ				
Temperatureffektivitet %	59,2				
Maximal flödeshastighet , m³/h	310				
Fläktens insugningseffekt (W)	154				
Ljudeffektnivå(Lwa)	41				
Referensluftflöde , m³/s	0,06				
Referens tryckdifferens (Pa)	50				
SPI, W/(m³/h)	0,24				
Allmänna klassificeringen	Kanalansluten ventilationsenhet				
Ventilationsstyrning	Klockstyrning				
Maximalt internt läckage %	2				
Maximalt externt läckage %	1,5				
Filterbyte	I brukanvisningen och påminnelse om serviceintervall på GUI-kontrollpanelen				
Internetadress	www.deekaxair.fi				
AEC (den årliga elförbrukningen) kWh /a					
kall	8,7				
average	3,3				
värma	2,9				
AHS (den årliga uppvärmningen sparad) kWh					
kall	71,7				
average	36,7				
värma	16,6				

DEEKAX Air Oy

Patruunapolku 4
79100 LEPPÄVIRTA

Puh. 0207 912550


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
DEEKAX AIR
DIVK-290 DEMA
A+
A
B
C
D
E
F
G
B
41
dB
310 m3/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016